



151300110071



2015闽质监字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2952891
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR5-100/30、31

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







<p>样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: HR5-100/30、31 商 标: / 数 量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-08-06 完成日期: 2018-08-24</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR5-100/30、31; Uimp:8kV; Ui:690V; Ith: 2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; Ue:AC380V/660V; Ie: 2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; Iq:20kA; 使用类别:AC-23B(380V)、AC-22B(660V); 3P
 配用的辅助触头: LX19-K, Ui:380V, Ith:5A, AC-15:380V/0.8A, DC-13:220V/0.1A

主检: 	日期: 2018-08-24	 福建省产品质量检验研究院 2018年9月13日
审核: 	日期: 2018-09-13	
签发: 	日期: 2018-09-13	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ779(A2015CCC0302-2007061);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2011010302470772;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。