



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：利用已获证书结果模式

申请编号：A2019CCC0307-3341089  
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：TGM2-□□，TGM2X-□□

检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



<p>产品名称：塑料外壳式断路器</p> <p>型号：TGM2-□□， TGM2X-□□</p> <p>商 标：/</p> <p>样品数量：7台</p> <p>样品来源：企业送样</p> <p>收样日期：2019-11-14</p> <p>完成日期：2019-11-15</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者（制造商）：赛德电气有限公司</p> <p>生产者（制造商）地址：浙江省乐清市七里港镇工业小区</p> <p>生产企业：赛德电气有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市七里港工业区</p>
---	---

试验结论：原获证（2019010307202763）产品依据 GB/T 14048.2-2008 标准检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，本次送样样品与原获证（2019010307202763）产品，产品描述一致、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
 TGM2-□□，TGM2X-□□；Ue：AC415V/AC500V/AC690V；Ui：1000V；Uimp：8kV；In：800A（320A~800A 可调），1000A（400A~1000A 可调），1250A（500A~1250A 可调），1600A（640A~1600A 可调）；过电流脱扣器类型：电子式；Icw：20kA/1s；AC415V：M 型：Ics=Icu：50kA，H 型：Ics=Icu：65kA；AC500V：M 型：Ics=Icu：35kA，H 型：Ics=Icu：45kA；AC690V：M 型：Ics=Icu：20kA，H 型：Ics=Icu：30kA；使用类别：B 类；极数：3P、4P；适用于隔离用；配用的辅助触头：1NO1NC，Ith：6A；AC-12：Ue/Ie：220V/240V/6A，380V/440V/6A；AC-15：Ue/Ie：220V/240V/6A，380V/440V/6A

主检：徐瑞达 签名：徐瑞达 日期：2019-11-15	 国家低压电器产品质量监督 检验中心（浙江） 2019年11月15日
审核：林 杰 签名：林杰 日期：2019-11-15	
签发：许启进 签名：许启进 日期：2019-11-15	

备注	利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
	委托人名称	赛德电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
	委托人地址	浙江省乐清市七里港工业区	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
	型号	SDM6-□□，SDM6X-□□	TGM2-□□，TGM2X-□□
	母证书编号	2019010307202763	
	母证书检测机构	国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）	
说明：本试验报告引用编号为“17001-A2019CCC0307-3104209”的报告，仅修改了委托人名称、地址，产品除型号命名不同外，其余参数均一致。			