

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302002019

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：隔离开关  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称：浙江金莱勒电气有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路246号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-12  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302002019

产品系列、型号、规格:

HH15( )-1600/3 、 HH15( )-1250/3 、 HH15( )-1000/3 ; 型号解释详见附件;  
Uimp : 8kV ; Ui : 1000V ; Ith : 1600A ; Ue : AC380V ; Ie : 1000A、1250A、1600A ; 使用类别 : AC-  
21B ; Icw : 50kA/1s ; Icm ( 峰值 ) : 70kA ; 极数 : 3P ; 配用的辅助触头 : Ith : 6A ; 1NO1NC、2NO2NC ; AC-  
13 : Ue/Ie : 380V/6A ; DC-13 : Ue/Ie : 220V/6A

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-11-12  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302002019

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)} \quad \frac{15}{(2)} \quad \frac{(\square)}{(3)} - \frac{\square}{(4)} / \frac{3}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离开关
- (2) 设计序号
- (3) QA: 隔离开关; QP: 客户定义另一种型号隔离开关(两者仅铭牌不同)
- (4) 额定电流(A): 1600、1250、1000
- (5) 极数: 3P
- (6) “1”表示带辅助触头一常开一常闭; “2”表示带辅助触头二常开二常闭; 无则用“0”表示

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: [lili@tengen.com.cn](mailto:lili@tengen.com.cn)  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-12  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: