

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020960307007723

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 低压元器件
产品名称：剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：浙江德菱科技股份有限公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市乐清中心工业园区经七路477号合隆防爆电气有限公司2#生产楼一楼、四楼、五楼

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-01-07
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020960307007723

产品系列、型号、规格:

TeM5LC-400Y/3NJ、TeM5LC-400YZ/3NJ; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 400A (160A/180A/200A/225A/250A/315A/350A/400A可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 42kA; Icu: 65kA; Icw: 5kA/1s; I_n: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA可调, AC型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; I_m: 16.25kA; 使用类别: B类; 极数: 3P+N (3个保护极, N极不可开闭);

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-07
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020960307007723

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

Te M 5 L C - □ □ □ / 3N J
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① Te: 企业特征代号
- ② M: 塑料外壳式断路器
- ③ 5: 设计序号
- ④ L: 具有剩余电流保护功能
- ⑤ C: 具有自动重合闸功能
- ⑥ □: 壳架等级额定电流
- ⑦ □: Y: 液晶显示, 中文界面
- ⑧ □: Z: N极在左边(左零); 无代号: N极在右边(右零, 默认不写)
- ⑨ 3N: 3P+N(三个保护极, N极不可开闭)
- ⑩ J: 具有计量功能

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-01-07
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: