



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-961288  
(任务编号)

产品名称: 万能转换开关

型 号: LW28-20...

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 万能转换开关 型号: LW28-20... 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-06-10 完成日期: 2022-06-14	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


LW28-20...


Ui:550V;Uimp:2.5kV;


Ith:20A;

AC-15:Ue:AC380V/Ie:1.5A;

DC-12:Ue:DC220V/Ie:0.14A.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2022-07-04

审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-07-04

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-07-04



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.型号解释增加手柄类型	无手柄类型	手柄类型: 不带字母表示普通款, "Y" 代表钥匙款
2. 型号解释中增加常规操作图	无常规操作图	不带数字代表常规操作图
3. 型号解释中增加特征代号	无定位	不带字母代表定位

2.原认可报告编号: 03601-A-18B1289-S;

3.出具试验报告的检测单位:苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原证书编号: CQC2013010305590729;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。