

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005357

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：剩余电流保护断路器  
产品系列、型号、规格：TGM2LC-400L,TGM2LC-400M；详细参数见附件  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307005357

产品系列、型号、规格(附件)：

TGM2LC-400L, TGM2LC-400M; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 400A(Ir: 160A、200A、225A、250A、315A、350A、400A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式; L 型: Icu: 65kA、Ics: 50kA; M 型: Icu: 85kA、Ics: 65kA; Icw: 5kA/1s; IΔn: 30(仅非延时)  
、50、75、100、150、200、300、400、500、600、700、800、1000mA+OFF(任选档位组合, 可调); 额定剩余动作类型: AC 型(延时型、非延时型); 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 额定剩余短路接通和分断能力(IΔm): 25%Icu; 选择性类别: B 类; 重合闸方式: TD 型; 自动重合闸时间: 20s~60s; IΔn: 30mA 不具有重合闸功能; 极数: 3P+N (3 个保护极、N 极常通、不适用于隔离)

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。