

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005905



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-20
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307005905



产品系列、型号、规格:

TGM10-100; Ue:AC380V;Ui:400V;Uimp:6kV;In:15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,80A,100A ; 过电 流脱扣器类型:热磁式 ;lcs:6kA;lcu:12kA;选择性类别:A;极数:3P ; 辅助触头(1NO1NC):lth:3A;AC-15:AC380V/0.4A, DC-13:DC220V/0.15A ; 不适用于隔离

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签字: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005905

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

TG M 10-100/3□□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①TG:企业代号
- ②M:塑料外壳式断路器代号
- ③10:设计序号
- ④100:壳架等级额定电流
- ⑤3:极数代号(3为三极)
- ⑥□:脱扣器型式及附件代号

脱扣器 类别	附件 种类		分励脱 扣器	辅助触 头	欠压脱 扣器	分励脱 扣器辅 助触头	分励脱 扣器欠 电压脱 扣器	二组辅 助触头	辅助触 头欠电 压脱扣 器
	不带附 件	带附 件							
电磁脱扣器	20	21	22	23	24	25	26	27	
复式脱扣器	30	31	32	33	34	35	36	37	

□□⑦□:盖的形式代号(无代号为非透明盖, T为透明盖(聚碳酸酯材料))

联系人: 李莉
 电话: 0577-57166162
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-20
 自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
 生产者签章: