

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005341



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307005341

产品系列、型号、规格：

TGM1N-800L/M/H,TGMH-800L/M/H,TGMK-800L/M/H,TGMG-800L/M/H; 型号解释详见附件

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005341

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1N-800L/M/H, TGMH-800L/M/H, TGMK-800L/M/H, TGMG-800L/M/H  
Ui: 1000V; Uimp: 12kV;  
Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;  
In: 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;  
Ics: AC380/400/415V: 35kA(L 型), 50kA(M 型), 75kA(H 型);  
AC660/690V: 15kA(L 型), 15kA(M 型), 15kA(H 型);  
Icu: AC380/400/415V: 50kA(L 型), 70kA(M 型), 100kA(H 型);  
AC660/690V: 15kA(L 型), 20kA(M 型), 20kA(H 型);  
频率: 50/60Hz; 选择性类别: A; 适用于隔离(3P+N 除外);  
极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N 极常通), 4P;  
配用的辅助触头: OF-M, 报警触头 SD-M (CQC 证书编号: CQC2016010304928784);  
1N01NC, 2NO2NC, 4NO4NC  
Ith: 6A;  
AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/1A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;  
符合附录 N 的电子附件:  
电动操作机构 CD2: AC220/230/240V, AC380/400/415V;  
预付费分励脱扣器 FT: AC220/230/240V, AC380/400/415V;  
欠压脱扣器 QT: AC220/230/240V, AC380/400/415V

型号的解释:

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005341

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1N-800L/M/H, TGMH-800L/M/H, TGMK-800L/M/H, TGMG-800L/M/H  
Ue: 1000V; Uimp: 12kV;  
Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;  
In: 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;  
Ics: AC380/400/415V: 35kA(L 型), 50kA(M 型), 75kA(H 型);  
AC660/690V: 15kA(L 型), 15kA(M 型), 15kA(H 型);  
Icu: AC380/400/415V: 50kA(L 型), 70kA(M 型), 100kA(H 型);  
AC660/690V: 15kA(L 型), 20kA(M 型), 20kA(H 型);  
频率: 50/60Hz; 选择性类别: A; 适用于隔离(3P+N 除外);  
级数: 3P, 3P+N 三个保护级, N 级常通, 4P;  
配用的辅助触头 OF-M, 报警触头 SD-M (CQC 证书编号: CQC2016010304928784);  
1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC  
Ith: 6A;  
AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/1A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;  
符合附录 N 的电子附件:  
电动操作机构 CD2: AC220/230/240V, AC380/400/415V;  
预付费分励脱扣器 FT: AC220/230/240V, AC380/400/415V;  
欠压脱扣器 QT: AC220/230/240V, AC380/400/415V

型号的解释:

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

