

C



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107502-1093128
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：TeM5DC-630HU

检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称：塑料外壳式断路器 型号：TeM5DC-630HU 商 标：/</p> <p>样品数量：23 台 样品来源：送样 收样日期：2023-07-03 完成日期：2023-08-08</p>	<p>委托人：浙江天正智能电器有限公司 委托人地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生产者：浙江天正智能电器有限公司 生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：


TeM5DC-630HU; Uimp: 12kV; Ui: 1500V; Ue: DC1500V; In: 400A, 500A, 630A;
 过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；M 型：Ics=Icu: 20kA(时间常数：10ms)；H 型：
 Ics=Icu: 40kA(时间常数：5ms)；选择性类别：A 类；极数：4P 外形；适用于隔离用；
 配用的辅助触头：1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 6A;
 AC-15: 380V/400V/1.5A; DC-13: 220V/250V/0.15A;

带电子电路的附件：


电动操作机构：Uimp: 4kV; Ui: 690V, Us: AC220/230V; 50Hz

欠压脱扣器：Uimp: 4kV; Ui: 800V, Us: AC220/230V; 50Hz

直连接线图：



4P 外形 H1 型



4P 外形 G1 型



4P 外形 I 型

主检： 	日期：2023-08-08
审核： 	日期：2023-08-09
签发： 	日期：2023-08-10



备注：

- 程序 II.III(8.3.4.2 及 P.8.3.4)(#05~#08)分包广东省产品质量检验研究院报告编号为：DY232404；
- 示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC波形)；D(50kA系统)，X(10kA系统)，S(寿命系统)，N(120kA系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)。