



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证

型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 核查

申请编号: V2024CQC107501-1154873

产品名称: 低压配电箱

型号: TGP3

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1154873
样品名称: 低压配电箱
型号: TGP3
商标: /
样品数量: /
样品来源: /
样品生产序号: /
收样日期: /
完成日期: 2024-03-01

委托人: 浙江天正电气股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产者: 浙江天正电气股份有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

试验依据标准:

GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: TGP3
额定电压 (Un): 380V、220V
额定绝缘电压 (Ui): 660V
额定频率 (fn): 50Hz
主母线的额定电流 (InA): 250A~16A
主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 5kA
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP30

主检: 莫明祥 签名:

日期: 2024-03-01

审核: 张华君 签名:

日期: 2024-03-01

签发: 黄芳 签名:

日期: 2024-03-01



(检测机构名称、盖章)
2024年03月01日

备注

	变更前	变更后
标准变更	GB/T 7251.12-2013	GB/T 7251.2-2023
关键元器件和材料一览表变更	见报告 02401-140019310873 第6页	见报告 02402-24119C24043 第6页
额定电压参数变更	380V/220V	380V、220V
原 CQC 证书编号	CQC2014010301740237	
原安全型式试验报告编号	02401-140019310873	
原检测机构	浙江省质量检测科学研究院 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	

本报告需与原检测报告一起阅读方有效

本报告需与该单元原检测报告一起阅读方有效; 检测机构和认证机构保留对该认证单元送样进行差异试验的权利。