



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653101

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

圆筒形帽熔断器

RT19-63; 熔断体的额定电压 U_n :AC500V;熔断体的额定电流

I_n :10,16,20,25,32,40,50,63A;熔断体的额定分断能力 I_1 :100kA;分断范围和使用类别:gG; 熔断体支持件的额定电压 U_n :AC500V;熔断体支持件的额定电流 I_n :63A;1P;
峰值耐受电流:100kA; U_{imp} :4kV

产品标准和技术要求

GB/T 13539. 2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 05 日 有效期至：2029 年 07 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

