



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655953

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

JR28-36 Ue: AC690V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ie: 23A-32A,28A-36A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP20。 辅助触头: Ui: 380V; Ith: 5A; AC-15:AC380V/1.58A, AC220V/2.73A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月11日 有效期至: 2029年07月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

