



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655963

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器

CJ19-115、CJ19-150、CJ19-170 Ue: AC230V, AC400V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 200A;
使用类别: AC-6b; CJ19-115: Ie: 87A; CJ19-150: Ie: 115A; CJ19-170: Ie: 130A; 额定控制
电源电压 Us: AC220V、AC380V; 极数: 3P; 辅助电路: Ui: 660V; Uimp: 8kV; Ith: 10A;
使用类别: AC-15: 0.95A/AC380V; DC-13: 0.15A/DC220V

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 11 日 有效期至: 2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

