



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304655956

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格  
热过载继电器

JRS2-135、JRS2-150、JRS2-180；额定冲击耐受电压 (Uimp)：6kV；额定绝缘电压 (Ui)：690V；  
额定工作电压 (Ue)：AC690V；额定电流 (Ie)：JRS2-135：55~80A, 63~90A, 80~110A, 90~120A,  
110~135A；JRS2-150：55~80A, 63~90A, 80~110A, 90~120A, 110~135A, 120~150A；JRS2-180：  
55~80A, 63~90A, 80~110A, 90~120A, 110~135A, 120~150A, 135~160A, 150~180A；脱扣级  
别：10A；外壳防护等级：IP00；极数：3P；配用的辅助触头：常开常闭的情况和数量：1NO、  
1NC；Ui：380V；约定发热电流 (Ith)：5A；使用类别：AC-15；Ue/Ie：220V/1.64A、380V/0.95A。

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

