



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671845

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGCA-4011, TGCA-4011N, TGCA-5011, TGCA-5011N, TGCA-6511, TGCA-6511N, 规格详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671845

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGCA-4011,TGCA-4011N,TGCA-5011,TGCA-5011N,TGCA-6511,TGCA-6511N
Ith: TGCA-4011, TGCA-4011N:60A; TGCA-5011, TGCA-6511, TGCA-5011N,
TGCA-6511N:80A;
Ui:690V;Uimp:6kV;
AC-1: TGCA-4011, TGCA-4011N:Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/60A;
TGCA-5011, TGCA-6511, TGCA-5011N,
TGCA-6511N :Ue/Ie:220V/230V;380V/400V/80A;
AC-3: TGCA-4011:Ue/Ie:220V/230V/40A ;380V/400V/40A; 660V/690V/34A;
TGCA-5011 :Ue/Ie: 220V/230V/50A;380V/400V/50A;660V/690V/39A;
TGCA-6511 :Ue/Ie: 220V/230V/65A;380V/400V/65A; 660V/690V/42A;
AC-4: TGCA-4011,
TGCA-4011N:Ue/Ie:220V/230V/18.5A;380V/400V/18.5A;660V/690V/9A;
TGCA-5011, TGCA-5011N :
Ue/Ie:220V/230V/24A;380V/400V/24A;660V/690V/12A;
TGCA-6511, TGCA-6511N:
Ue/Ie:220V/230V/28A;380V/400V/28A;660V/690V/14A;
Us: AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz ;
AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,
AC415V, 50/60Hz;
使用类别: AC-1, AC-3,AC-4;极数:3P;
辅助电路: 1NO,1NC,2 对; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV;
AC-15:1.6A/220V,0.95A/380V, DC-13:0.15A/220V.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司