



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303671865

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

时间继电器

TGJS1-S, TGJS1-SR; $U_i: 380V$; $U_{imp}: 2.5kV$; $I_{th}: 5A$; AC-15: $U_e/I_e: AC220V/0.5A$;
DC-13: $U_e/I_e: DC24V/0.5A$; IP20. 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303671865

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG JS 1 - S □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① TG: 企业代号
- ② JS: 时间继电器
- ③ 1: 设计序号
- ④ S: 数显式
- ⑤ 型式特征: 无: 通电延时
R: 往复循环延时
- ⑥ 触点数量: 无: 1组延时触点, 有复位暂停功能
2Z: 2组延时触点, 无复位暂停功能

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司