



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673271

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

TGB3-63, TGB3H-63; Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P); In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: B型、C型、D型; 运行短路能力 (Ics): TGB3-63: 6000 A; TGB3H-63: 7500 A; 额定短路能力 (Icn): TGB3-63: 6000 A; TGB3H-63: 10000 A; 单极额定接通和分断能力 (Icn1): TGB3-63: 6000 A; TGB3H-63: 10000 A; 极数: 1P、2P、3P、4P;

## 产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 08 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

