



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687156

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
TGWD-4000、TGWD-4000H;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687156

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGWD-4000、TGWD-4000H; Ue: AC400V/690V; In: 2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; TGWD-4000: Ics: 85kA (AC400V)、65kA (AC690V); Icu: 100kA (AC400V)、65kA (AC690V); Icw: 85kA/1s (AC400V)、65kA/1s (AC690V); TGWD-4000H: Ics: 100kA (AC400V)、85kA (AC690V); Icu: 100kA (AC400V)、85kA (AC690V); Icw: 90kA/1s (AC400V)、85kA/1s (AC690V); 过电流脱扣器型式: 电子式; 选择性类别: B 类; 极数: 3P(带三个保护极,适用于隔离用)、4P(带四个保护极,适用于隔离用); 50/60Hz; 辅助电路: 6NO6NC、9NO3NC、3NO9NC、8NO4NC、4NO8NC、5NO7NC、7NO5NC; AC-15 Ue/Ie: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A; DC-13 Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A; Ith: 6A; Ui: 690V; Uimp: 4kV

型号的解释:

$\frac{\text{TG}}{\text{①}} \frac{\text{W}}{\text{②}} \frac{\text{D}}{\text{③}} - \frac{4000}{\text{④}} \frac{\square}{\text{⑤}}$

- ①TG:企业特征代号
- ②W:万能式断路器
- ③D: 设计代号
- ④4000: 壳架等级额定电流 (A)
- ⑤短路分断能力级别; 普通型无标志, H (高分断)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司