



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684893

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

具有剩余电流保护的断路器

TGM3L-250L, TGM3L-250M, TGM3L-250H, TGM3L-250R, TGM3LA-250L, TGM3LA-250M, TGM3LA-250H, TGM3LA-250R; 参数及型号解释详见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 30 日 有效期至：2029 年 08 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684893

证书附页：第 1 页 共 2 页

TGM3L-250L、TGM3L-250M、TGM3L-250H、TGM3L-250R、  
TGM3LA-250L、TGM3LA-250M、TGM3LA-250H、TGM3LA-250R；  
Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V;  
Ie: 100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A; 过电流脱扣器型式: 热磁式、  
电磁式; Ics: L 型: 26kA; M 型: 50kA; H 型: 50kA; R 型: 65kA;  
Icu: L 型: 35kA; M 型: 50kA; H 型: 65kA; R 型: 85kA;  
I $\Delta$ n: 非延时/延时型: 30mA(仅非延时有)/50mA/75mA/100mA/150mA/200  
mA/300mA/400mA/500mA 任选三档分级调节或一档固定;  
额定剩余动作类型: AC 型, A 型 (延时型, 非延时型);  
剩余电流脱扣器的类型: 电子式; I $\Delta$ m: 25%Icu; 选择性类别: A 类;  
极数: 3P, 3P+N(A 型: 3 个保护极, N 极常通; D 型: 4 个保护极, N 极通带  
保护), 4P (B 型: 3 个保护极, N 极可开闭; C 型: 4 个保护极, N 极可开闭),  
适用于隔离用 (3P+N 除外);  
配用的辅助触头: 辅助 (报警) 触头 FC34-250: 1NO1NC,2NO2NC,4NO4NC;  
Ith: 3A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/0.3A, DC-13: DC220/230V/0.15A;  
符合附录 N 的电子附件:  
电动操作机构 CD2-250: AC220/230V, AC380/400V;  
欠压脱扣器 QT34-250: AC220/230V, AC380/400V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

