



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684892

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGM10-100;

Ue:AC380V;Ui:400V;Uimp:6kV;In:15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,80A,100A; 过电
流脱扣器类型:热磁式;Ics:6kA;Icu:12kA;选择性类别:A;极数:3P; 辅助触头
(1NO1NC):Ith:3A;AC-15:AC380V/0.4A, DC-13:DC220V/0.15A; 不适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 30 日 有效期至：2029 年 08 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

