



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： A2024CCC0307-4525813
(任务编号)

产品名称： 电能表外置断路器

型 号： TGB2D-100R, TGB2D-100RZT,
TGB2D-100RZW, TGB2D-100RGV

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 电能表外置断路器</p> <p>型号: TGB2D-100R, TGB2D-100RZT, TGB2D-100RZW, TGB2D-100RGV</p> <p>商 标: TENGGEN</p> <p>样品数量: 175 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-07-26</p> <p>完成日期: 2022-09-28</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-100R, TGB2D-100RZT, TGB2D-100RZW, TGB2D-100RGV Ui:690V; Uimp:6kV; Ue:AC230V(1P+N,2P),400V(3P,3P+N,4P); Ics=Icn=Icn1=6000A; In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A; 瞬时脱扣类型:B、C、D 型; TGB2D-100R、TGB2D-100RZT、TGB2D-100RZW: 极数:1P+N(N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(N 极可开闭)、4P; TGB2D-100RGV:极数:2P、4P;</p>	
<p>主检:  日期: 2024-09-18</p>	
<p>审核:  日期: 2024-09-18</p>	
<p>签发:  日期: 2024-09-18</p>	
<p>备注: 无</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2024CCC0307-4525813
首页	√	1	00901-A2024CCC0307-4525813
报告组成	√	1	00901-A2024CCC0307-4525813
安全型式试验报告	√	19	00901-A2024CCC0307-4525813
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验